

Videbæk Vand A/S
Godthaabsvej 3
6920 Videbæk

Videbæk Vand A/S

INFORMATION TIL FORBRUGERNE OM VANDETS KVALITET 2023

Med henblik på information til forbrugerne om vandets kvalitet har Højvang Laboratorier A/S foretaget udtræk af data for Videbæk Vand A/S 2023

Reglerne for information fremgår af Miljøministeriets Bekendtgørelse nr. 1068 af 23. august 2018
Nedenstående information omfatter § 29, stk1. nr. 6 og 7.

Der er i 2023 udtaget følgende prøver:

	Gruppe A	Gruppe B	Andet
Hos forbrugere	7	1	1
På vandværk	0	0	1
Fra boringer	0	0	0

ANALYSERESULTATER 2023

Parameter	Seneste resultat	Laveste resultat	Højeste resultat	Enhed	Kvalitetskrav hos forbruger
Kemiske:					
Hårdhed	5,5	5,5	5,5	° dH	
pH	7,8	7,6	8,1		7 - 8,5
Nitrat	<0,3	0,271701	<0,3	mg/l	< 50
Jern	0,063	0,026767	0,068	mg/l	< 0,2
Mangan	<0,002	0	<0,002	mg/l	< 0,05
Nikkel	0,061	0,059	0,061	µg/l	< 20
Flourid	0.0447535	0.0447535	0.045	mg/l	< 1,5
Mikrobiologiske:					
Coliforme bakterier	<1	<1	<1	antal/100 ml	< 1
Eschericia coli (E.coli)	<1	<1	<1	antal/100 ml	< 1
Kimtal 22 °C	92	1	2200	antal/ml	< 200

OVERSKRIDELSER AF GRÆNSEVÆRDIER I ÅRETS LØB

Parameter	Prøvedato	Målt værdi	Grænseværdi	Enhed	Prøvested
Kimtal 22 °C	02-05-23	2200	200,0	CFU/mL	Skolevej 5
Kimtal 22 °C	02-11-23	430	200,0	CFU/mL	Herningvej 5
Kimtal 22 °C	09-11-23	310	200,0	CFU/mL	Herningvej 5
Kimtal 22 °C	15-11-23	230	200,0	CFU/mL	Herningvej 5
Kimtal 22 °C	20-11-23	410	200,0	CFU/mL	Brogårdsvej 22

Venlig hilsen
Højvang Laboratorier A/S